

广东省广裕集团韶关北江实业有限责
任公司一号厂房、五号厂房用电线路
改造造价项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

广东省广裕集团韶关北江实业有限责
任公司一号厂房、五号厂房用电线路
改造造价项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五号厂房用电线路改造造价项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一号厂房改造						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:ALZ进线柜 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:1000*800*2200 4. 落地安装	台	1			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:补偿柜GGJ 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:800*800*2200 4. 落地安装	台	1			
3	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:ALZZ出线柜 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:800*800*2200 4. 落地安装	台	1			
4	030404019001	控制开关	1. 名称:ALZ1配电箱总开关 2. 型号:新装 3. 规格:CDM3-250/4P, I n≤500mA	个	1			
5	030404019002	控制开关	1. 名称:ALZ2 (ALZ3) 配电箱总开关 2. 型号:新装 3. 规格:CDM3-800/4P I n≤500mA	个	2			
6	030404019003	控制开关	1. 名称:ALZ4 (ALZ5) 配电箱总开关 2. 型号:新装 3. 规格:CDM3-630/4P I n≤500mA	个	2			
7	粤R2-1-71	控制开关拆除 自动空气开关(A 以内) 1000	1. 拆除ALZ2 (ALZ3) 配电箱总开关, 800/4P	个	2			
8	粤R2-1-71	控制开关拆除 自动空气开关(A 以内) 1000	1. 拆除ALZ1配电箱总开关, 250/4P	个	1			
9	粤R2-1-70	控制开关拆除 自动空气开关(A 以内) 400	1. 拆除ALZ4 (ALZ5) 配电箱总开关, 630/4P	个	2			
10	粤R2-1-60	配电(电源)屏、 低压开关柜	1拆除低压进线柜, 出线柜, 补偿柜	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五号厂房用电线路改造造价项目

标段：第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4×150+1×70 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	10			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4×240+1×120 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	74			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4×185+1×95 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	114			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	10			
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	8			
16	粤R2-1-137	电力电缆 电缆(截面mm ² 以下) 240	1 电缆拆除, 240mm ² 以下	m	158.4			
17	粤R2-1-152	1kV以下户内电缆头 电缆头(截面mm ² 以下) 240	1. 电缆头拆除, 240mm ² 以下	个	18			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1 KV以下	系统	3			
		一号厂房改造合计						
		五号厂房改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五号厂房用电线路改造造价项目

标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五号厂房用电线路改造造价项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24126.96		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

