

佛山市南海区大沥镇城西污水处理厂二期扩建工程—自控系统项目

（项目编号：GDYD230886）答疑澄清文件（第 02 号）

致各投标人：

本文件为“佛山市南海区大沥镇城西污水处理厂二期扩建工程—自控系统项目”答疑澄清文件，与本项目招标文件对投标单位具有同样的约束效力，如本通知与在此之前发出的招标文件、其他文件及口头答复有不一致的，以本通知文件为准。

一、现对招标内容作出如下修改：

请各投标人参考下表配置相应模块的数量，另施工图中包含详细的 DI、DO、AI、AO 点数及接线图，投标人可进行复核。

调整前模块数量：

城西污水处理厂二期扩建工程—自控系统PLC站模块统计表						
序号	站点名称	内容	9月16日澄清后数量			
			DI	DO	AI	AO
1	综合池	模块数量	2个16点DI模块	1个16点DO模块	2个8点通道AI模块	1个4通道AO模块
2	脱水机房	模块数量	2个16点DI模块	1个16点DO模块	2个8点通道AI模块	1个4通道AO模块
3	变配电间	模块数量	20个16点DI模块	8个16点DO模块	3个8点通道AI模块	3个4通道AO模块

修改为：

序号	站点名称	内容	本次澄清后实际需求数量（已考虑预留20%点数）			
			DI	DO	AI	AO
1	综合池	模块数量	16个16点DI模块	8个16点DO模块	3个8点通道AI模块	6个4通道AO模块
2	脱水机房	模块数量	3个16点DI模块	2个16点DO模块	2个8点通道AI模块	2个4通道AO模块
3	变配电间	模块数量	20个16点DI模块	10个16点DO模块	3个8点通道AI模块	6个4通道AO模块

二、针对招标文件/投标邀请函的修改：

“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 10 月 8 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：广东远东招标代理有限公司开标室（佛山市禅城区季华五路 10 号金融广场 17 层 A 区之一）。”

现修改为：

“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：广东远东招标代理有限公司开标室（佛山市禅城区季华五路 10 号金融广场 17 层 A 区之一）。”

本澄清答疑文件作为招标文件的一部分，凡与本澄清答疑文件有矛盾或不一致的地方均以本澄清答疑文件为准，其他事宜不变。

招标人：佛山市南海尚源水处理有限公司

招标代理：广东远东招标代理有限公司

日期：2023 年 9 月 28 日

